



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**  
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района**  
г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**соблюдения требований пожарной безопасности**  
№ 2-19-308

г. Санкт-Петербург  
ул. Зубковская, д. 4  
(место составления акта) (время, дата составления акта)

14 ч. 00 мин.  
27.06.2017 г.

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 24 мая 2017 года № 2-19-308

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания детского сада по адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, к. 3, литер А

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 124 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 124 Невского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, к. 3, литер А; ИНН 7811066622

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«27» июня 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: «1» день (ей) («3» часа (ов)) 00 минут

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий ГБДОУ детским садом № 124 Невского района Санкт-Петербурга Яковлева Любовь Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «27» июня 2017 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Ким Александр Владиславович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: нет

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: на - л. в - экз.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: от объяснений отказались.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-19-308/1/1 от 27.06.2017 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения внеплановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) нет.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: планы этажей; приказ о назначении руководителя № 660-п от 02.11.2001 г.; копии удостоверений о прохождении обучений по программе ПТМ; приказ о назначении ответственных лиц за ПБ; акт проведения ТО систем пожарной автоматики; акт на периодическую очистку и проверки дымоходов и вентканалов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ким Александр Владиславович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 27 ” июня 20 17 г. 

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующий ГБДОУ детским садом № 124 Невского района Санкт-Петербурга Яковлева Любовь Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” июня 20 17 г. 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности Невского района и профилактической работы**  
Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

**Предписание № 2-19-308/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 124 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга  
(ГБДОУ детский сад № 124 Невского района Санкт-Петербурга)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 24 мая 2017 года № 2-19-308 ст. 6, 6<sup>1</sup> федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 11 час. 00 мин. 27 июня 2017 года по 14 час. 00 мин. 27 июня 2017 года Ким Александром Владиславовичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу была проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, к. 3, литер А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа

ГПН проводившего (чек) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с: Заведующим ГБДОУ детским садом № 124 Невского района Санкт-Петербурга Яковлевой Любовью Геннадьевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек (в	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	01 июня 2018 г.	



выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Невского района  
УНДПР ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу  
Ким Александр Владиславович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



Предписание для исполнения получил (а):  
Заведующий ГБДОУ детским садом №124  
Невского района Санкт-Петербурга  
Яковлева Любовь Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

