



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

АКТ

**пожарно-профилактического мероприятия
по соблюдению требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербург,

«6» сентября 2017г.

ул. Полярников, д.5

На основании: распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04.2013 г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» «6» сентября 2017года с «11 » час. «00» мин. до «16» час. «00 » мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: ул.Латышских Стрелков,д.11,корп.3,лит.А

Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: ГБДОУ детский сад № 124 Невского района Санкт-Петербурга.

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна.

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: заведующий ГБДОУ детский сад № 124 Яковлева Любовь Геннадьевна

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: нет

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСПЗ	Её наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	в наличии	б/н от 22.08.17г.		в наличии
СОУЭ	в наличии	б/н от 22.08.17г.		в наличии
ЦАСПИ	в наличии	б/н 22.08.17г.		в наличии
АУПТ	Не требуется			

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: Акт проверки ВППВ от 16.05. 2017г.г. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: ОП-4(3)-7 .Приобретены в 03. 2017 г. Журнал учета огнетушителей ведется в полном объеме.

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии. Удостоверения о прохождении ПТМ в наличии

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно-профилактического мероприятия
1	2	3	4

Проведен противопожарный инструктаж:

Тема инструктажа: Соблюдение требований ПБ в дошкольных учреждениях
Присутствовало человек: 4

Вручена памятка по пожарной безопасности - 1 шт.

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД присутствовало 2 человека.

Оказана консультативно-методическая помощь: Требования ПБ к путям эвакуации.

Иные мероприятия проведённые в период пожарно-профилактического мероприятия:

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: приказы, инструкции, Акт ТО АУПС и СОУЭ, КТС, ЦАСПИ, справка об эвакуации, копии удостоверений ПТМ.

Инструктор противопожарной профилактики
ПЧ РПС ПЧ (П)

« 6 » сентября 2017г.

 Романова Ю.В.

Первый экземпляр акта получил:

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

« 6 » сентября 2017г.


(подпись)